



7.8.2006

QM Audits – ab August 2006 mit neuer Checkliste

Hinweise zur Trinkwasseruntersuchung

Betriebe, die zur Innenreinigung ihrer Melkanlage und/oder ihres Milchtanks eigenes Wasser, z.B. Brunnenwasser, einsetzen, müssen in Zukunft beim Audit durch ein Analyseergebnis nachweisen, dass das verwendete Wasser mikrobiologisch einwandfrei ist und den Anforderungen der Anlage 1 Teil 1 der Trinkwasserverordnung entspricht. Dies bedeutet, dass das Wasser keine Coliformen Keime, keine Escherichia coli (E. coli) und keine Enterokokken enthalten darf. Das Analyseergebnis darf beim Audit nicht älter als ein Jahr sein. Die Untersuchung kann z. B. bei der LUFA Nord-West durchgeführt werden und kostet dort 16 Euro. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Probenahme weitgehend steril erfolgt und dass die Proben schnell und kühl zur LUFA gelangen.

Weitere Informationen zur Probenahme enthält das Auftragsformular der LUFA Nord-West.